Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № [redacted] от [redacted]

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов [redacted] зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 220 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводок и электрооборудования в ЭУ напряжением до 1000 В.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытания (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
9. Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.
10. Измерение напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов напряжения в ЭУ напряжением до 220 кВ.
12. Испытание измерительных трансформаторов тока в ЭУ напряжением до 220 кВ.
13. Проверка систем молниезащиты.
14. Испытание масляных выключателей в ЭУ напряжением до 220 кВ.
15. Проверка фазировки РУ и их присоединений напряжением до 1000 В.
16. Испытание электродвигателей переменного тока в ЭУ напряжением до 1000 В.
17. Испытания КРУ и КРУН в электроустановках напряжением до 35 кВ.
18. Отыскание кабельных трасс, мест повреждения и «прожиг» кабельной линии.
19. Испытание силовых трансформаторов в ЭУ напряжением до 220 кВ.
20. Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 220 кВ.
21. Испытание трансформаторного масла.
22. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
23. Испытание воздушных линий электропередач напряжением выше 1 кВ.
24. Испытание статических преобразователей.
25. Испытание синхронных генераторов и компенсаторов напряжением до 10 кВ.
26. Испытание электрозащитных средств.
27. Испытание выключателей нагрузки.
28. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
29. Испытание токопроводов напряжением до 220 кВ.
30. Испытание конденсаторов.
31. Испытание ограничителей перенапряжения.
32. Измерение тангенса и емкости изоляции.
33. Испытание аккумуляторных батарей.

Свидетельство выдано на основании протокола № [redacted] от [redacted] комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до [redacted]

Председатель комиссии О.Ю. Кудинов

М.П.

Свидетельство продлено до

М.П. Подпись (Ф.И.О.)

МИНМАКС.РУ
8(495)647-88-74
МинМакс
ООО «ЦОДЛ «МинМакс»